

监 理 日 志

工程名称: 西安安防科技有限公司1.2544MW光伏发电项目

日期	2019年3月9日 星期三	气候	中雨	气温	9-14℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	施工机械工器具设备运转正常				
施工进度 部位情况	1、10#楼梯架盖板固定完成 2、6#楼基础标高消灭。支架基础抬高,底部填砂灰..				
检查发现的 问题	巡查6#楼支架基础标高消灭填灰不实.				
处理措施、 意见、结果	找管理人员即令其返工重新填实填严.				
协调内容 或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	徐耀生		