

监 理 日 志

工程名称: 灵宝宝鼎科技有限公司1.2544MW光伏发电项目

日期	2019年3月20日 星期三	气候	晴	气温	14-25℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	施工机械及设施运转正常				
施工进度情况	4#楼接地扁铁安装完成70%				
检查发现的问题	巡检发现扁铁焊接接地引线未随时连接.				
处理措施、意见、结果	口头通知施工人员进行整改,待最后一块进行接地引线连接.				
协调内容或其他	审核缺失施工资料编制.				
记录人	李建老		总监签阅	徐耀生	