

监 理 日 志

工程名称: 陕西安防科技有限公司1.5MW光伏发电项目

日期	2019年3月22日 星期五	气候	中雨	气温	8-15℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: 机械工设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	4#楼接地扁铁焊接完成, 敷设1×4直流电缆完成40%。 中午下雨未施工。				
检查发现的问题	1、检查发现4#楼桥架整改沉降缝处未支撑架空。 2、东2北3西4斜梁处螺栓未紧固。				
处理措施、意见、结果	现场口头通知, 发电并网后即整改完成, 及微信通知施工单位进行整改。				
协调内容或其他	整理第二册监理资料完成60%。				
记录人	黎建光		总监签阅	徐耀生	