

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 1 日

星期: 二

工程名称: 江苏安邦科技有限公司 1.25MW 分布式光伏发电项目

天气: 阴
气温: 12/6℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 7# 楼南侧支架斜梁安装、组件安装。 2. 作业至施工时接地用图纸进行安装进行协调。中间东西连接。图纸未显示, 按图纸先做, 与设计沟通后再中间是否连接, 由业主与设计沟通, 接地扁铁须架空。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	湖北湘心建设工程有限公司 长兴安装	1. 7# 楼南侧支架斜梁横梁安装及组件安装完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		魏建元, 李长城
记录人: 李长城		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生