

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 11 月 11 日

星期: 四

工程名称: 随州市安防科技有限公司254MW分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 17-24℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料报审表。
2. 检查支架基础放线。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北
融电
建设有
限公司

1. 2日, 5#楼屋顶放线完成。
- 2 施工人员五人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生