

监 理 日 志

工程名称: 新昌县应用机械有限公司26200mm分布式项目

日期	2019年1月12日星期六	气候	PM	气温	8°-1°
监理单位动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	6人施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 现场接地扁铁焊接, 电缆敷设, 桥架安装				
检查发现的问题	现场发现桥架与电缆不垂直				
处理措施、意见、结果	2. 现场要求整改不垂直桥架 今天整改后符合要求				
协调内容或其他	无				
记录人	赵文强		总监签阅	纪现壮	