

监 理 日 志

工程名称: 新昌县越泰新能源科技有限公司2.168MW分布式光伏发电项目

日期	2018年11月21日 星期三	气候	小雨转多云	气温	8-15℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 22人					
施工机械动态: 运转正常					
施工进度情况	1. 组件安装, 已完成40%; 2. 桥架敷设已完成45%; 3. 箱变基础上层圈梁扎钢筋已完成90%;				
检查发现的问题	4. 箱变基础土方回填; 5. 电缆沟破路. 6. 接地扁铁焊接. ① MC4接头裸露屋面放置. ② 安装组件时踩踏组件.				
处理措施、意见、结果	关于以上问题已下发编号为“ZHJC-720-001” 的监理通知单.				
协调内容或其他					
记录人	孙金友	总监签阅	纪现壮		