

监 理 日 志

工程名称: 新宁县越泰新能源科技有限公司 2148 MWp 分布式光伏发电项目

日期	2018年12月2日 星期四	气候	阵雨	气温	14-21°C
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	运转正常				
施工部位进度情况	1. 检修通道固定; 2. 四平方线敷设; 3. 防雷接地焊接;				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	下午因下雨暂停施工。				
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		