

监 理 日 志

工程名称: 新罗县越泰新能源科技有限公司2.148MW分布式光伏发电项目

日期	2018年12月11日星期二	气候	阴	气温	2-7℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	运转正常				
施工部位进度情况	1. 高压电缆接制作; 2. 箱变基础铁梯焊制; 3. 接地焊接;				
检查发现的问题	4. 接地焊接防锈处理; 5. 扁铁固定; 6. 直流电缆穿管; ⑦ 个别汇流箱紧固处生锈;				
处理措施、意见、结果	要求防锈处理.				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现升		