

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月29日 星期六	气候	阴	气温	-3~1℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	北区信託屋面桥架安装、4m电管敷设、后台调试 南区细作防水层。				
检查发现的问题	巡视发现信託屋面桥架安装弯曲。				
处理措施、意见、结果	要求施工人员进行调整。				
协调内容或其他					
记录人	王强	总监签阅			

