

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月2日星期二	气候	小雨	气温	9~17℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	本月正泰公司进行中间验收:				
检查 发现 的 问题	验收问题: 桥架接地线未用16mm ² 导线, 未封堵 汇流箱支架未做接地, 箱内垃圾未清理干净 水区预留舱壳未做处理, 问题详情见附件报告				
处理 措施 、 意见 、 结果	要求施工单位对验收的问题及时整改				
协调 内容 或其 他	(Blank)				
记录人	刘超	(Blank)	总监签阅	(Blank)	(Blank)

