

监 理 日 志

工程名称: 榆树市榆山区光伏扶贫项目

日期	2019年3月10日 星期日	气候	晴	气温	-7/-9
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态: 无					

施工 部位 进度 情况	1. 榆树山村光伏房基础散水部分上料完成 2. 榆树山村区域组件安装顺利情况检查.
----------------------	--

检查 发现 的问 题	1. 个别组件螺栓松动. 组件扣角未清除
---------------------	-------------------------

处理 措施 、意 见、 结果	已通知相关单位整改.
----------------------------	------------

协调 内容 或其 他	无
---------------------	---

记录人	赵俊	总监签阅	(Signature)
-----	----	------	-------------