

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏东9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年09月04日星期三		气候	多云	气温	27/11℃
监理单位动态:	5人			材料进场、取样见证、合格情况: 汽车吊1台, 砼泵车1台, 挖机2台, 洒水车2台, 压路机2台, 装载机5台.		
施工方人员动态:	65人					
施工机械动态:	挖机2台, 洒水车2台, 压路机2台, 装载机5台.					
施工进度情况	① K03+1# 风机基础承台(40砼浇筑完成, ② B03# 风机箱变基础模板安装完成. ③ B01# 风机接地内网电阻测试(2.79Ω) ④ 升压站事故油池钢筋绑扎及模板安装. ⑤ 升压站控制楼二层电线敷设及内墙粉刷.					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	无					
记录人	李俊			总监签阅	陈耀吉	