

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年11月28日 星期四	气候	阴	气温	-6/3℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 45人 施工机械动态: 挖掘机2台, 装载机3台, 汽车吊3台, 发电机2台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位及进度情况	① 升压站水泥梁构焊接. ② 升压站设备围栏接地连接. ③ 消防水泵房水箱焊接. ④ 升压站监控网线敷设. ⑤ 污水处理设备安装.				
检查发现的问题	进场、卸车. 经检查, 升压站监控设备安装, 未机接地扁铁连接.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员对监控设备进行接地连接, 或进行打接地桩处理.				
协调内容或其他	无				
记录人	李 斌		总监签阅	徐耀士	