

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏转9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年12月8日 星期日	气候	多云	气温	-13/3℃
材料进场、取样见证、合格情况:					
监理人员动态: 4人					
施工方人员动态: 35人					
施工机械动态: 装载机2台, 汽车吊4台, 发电机2台, 电焊机1台					
施工进度情况	① 升压站主变设备进场卸车. ② 下21#风机650吊车转场. ③ 35kV配电室灯具安装 ④ 消防水泵房设备安装 ⑤ 4号路积雪清理.				
检查发现的问题	经检查, 发现升压站控制楼空调插座箱空调距墙太远, 高度不符合规范要求.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即整改, 柜式空调插座箱距地0.5米, 柜式空调插座箱高度距地2.2米.				
协调内容或其他	无				
记录人				总监签阅	