

监理日志记录表

工程名称: 智能能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2019.04.24	班次	8-17 时	天气	阴转小雨	气温	24/8℃
施工情况 (含机械设备、工程形象施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况) 1、升压站基础灰土桩定位放线。 2、7#道路施工修路 3、f22 风机基础土方开挖, F21 风机基础灰土桩定位放线引孔, 4、挖掘机两部、铲车三部、洒水车一部。压路机一部。引孔机两台, 打桩机一台 5、测量员一位, 技术员一位, 安全员一位。							
停水	无	停电	无	对工程影响		无	
质量检验 (试验、检测、验收) F19F20f21 风机基础开挖基础放坡不符合施工验收规范, 基础顶部周边作业平台宽度不够, 要求整改。							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况) 业主协调征地事宜							
安全生产或者 文明施工情况 1 监理要求施工现场设置安全警示标识, 道路修建施工注意边坡塌方, 确保人身安全 2. 监理要求施工单位对新进人员进行安全培训、安全技术交底工作。 3. 要求施工单位提供机械设备资料及操作人员上岗证。 4. 已完成的风机基础顶部作业平台宽度太窄且没设置防护栏杆。							
遗留问题或提 请下班监理人 员注意事项							
监理在岗人员	赵文渠、李仓立、孙磊、芮金莲						
填表人	孙磊			部门负责人	徐耀生		