

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2019年09月05日 星期四	气候	多云	气温	29/8℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 汽车吊3台. 砼泵车1台. 压路机2台. 装载机5台.			
施工方人员动态:	65人				
施工机械动态:	挖掘机2台. 洒水车2台.				
施工部位进度情况	① F02 [#] 风机基础承台(40m ³)浇筑完成. ② F07 [#] 风机外网开挖及接地扁铁焊接完成. ③ B01 [#] 风机基础土方回填. ④ F31 [#] 风机箱变基础. 油池及外网开挖.				
检查发现的问题	⑤ B08 [#] 风机箱变基础模板安装完成. ⑥ F07 [#] 风机接地电阻复测 (3.03Ω). 经监理现场检查中发现. B08 [#] 风机箱变基础模板首次使用. 已出现严重破损. 已无法使用.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即更换. 严把质量关, 已按要求整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	牛 强		总监签阅	徐耀吉	