

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万4区风电项目

日期: 2019年09月06日 星期五

气候

多云

气温

30/12℃

监理人员动态: 5人

施工方人员动态: 65人

施工机械动态: 挖掘机2台, 洒水车2台

材料进场、取样见证、合格情况:

汽车吊2台, 砼泵车2台, 装载机5台, 压路机2台

施工进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

① F03#风机基础承台C40砼浇筑完成, ② B13#风机基础土方回填, ③ F37#风机油池外网箱变基础开挖, ④ F08#风机外网接地电阻测试(3.46Ω), ⑤ 升压站控制楼三层内墙粉刷, ⑥ 升压站35kV配电室外墙粉刷, ⑦ 升压站主变油池钢筋绑扎。

无

无

记录人

李成

总监签阅

冯耀光