

# 监 理 日 志

工程名称: 智慧能源信关9.95万4瓦风电项目.

|            |                                                                                      |               |       |    |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----|------|
| 日期         | 2020 年 3 月 10 日 星期 二                                                                 | 气候            | 多云    | 气温 | -11℃ |
| 监理单位动态:    | 4 人                                                                                  | 材料进场、取样见证、合格情 |       |    |      |
| 施工方人员动态:   | 10 人                                                                                 |               |       |    |      |
| 施工机械动态:    | 挖掘机 1 台 装载机 1 台                                                                      |               |       |    |      |
| 施工进度情况     | ① 集电线路基塔基础 AT <sub>2</sub> -3 开挖完成。<br>② 集电线路基塔基础 AT <sub>3</sub> -5 开挖。             |               |       |    |      |
| 检查发现的问题    | 安全检查发现问题。<br>① 宿舍区灭火器过期, 且数量不够。<br>② 宿舍区内安全用电存在隐患, 有破损。<br>③ 宿舍内无漏保, 用碳取暖不安全, 应停止使用。 |               |       |    |      |
| 处理措施、意见、结果 | 要求施工单位立即整改。<br><br>正在整改中。                                                            |               |       |    |      |
| 协调内容或其他    | 无                                                                                    |               |       |    |      |
| 记录人        | 李 己 玲                                                                                | 总监签阅          | 得 智 全 |    |      |