

# 监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

7/29℃  
格情况:

|                              |                                                                                                                                  |                 |     |    |       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|-------|
| 日期                           | 2020年05月04日 星期一                                                                                                                  | 气候              | 多云  | 气温 | 7~21℃ |
| 监理人员动态: 4人                   |                                                                                                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |       |
| 施工方人员动态: 90人                 |                                                                                                                                  |                 |     |    |       |
| 施工机械动态: 挖掘机2台, 汽车吊6台, 装载机2台. |                                                                                                                                  |                 |     |    |       |
| 施工部位及进度情况                    | 1. F34#风机第二段塔筒吊装施工. 升压站消防水管沟开挖、安装PE水管. 升压站场地铺文化石及地砖.                                                                             |                 |     |    |       |
| 检查发现的问题                      | <p>砖. AB14#接地焊接. A74#铁塔组装. A7#铁塔组装. CD11#塔基基础模板安装. C8#塔基回填土.</p> <p>现场对F34#风机吊装检查. 现场发电机旁未见灭火器. 发动机机壳未做接地. 已要求施工单位负责人. 现场整改.</p> |                 |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果                   | 现场要及时整改.                                                                                                                         |                 |     |    |       |
| 协调内容或其他                      | 无                                                                                                                                |                 |     |    |       |
| 记录人                          | 赵永发                                                                                                                              | 总监签阅            | 徐耀生 |    |       |

地基  
④