

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020 年 6 月 23 日 星期二	气候	阴	气温	15-32℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台. 铲车3台. 挖掘机3台.					
施工进度情况	35KV集电线路: DT1-15、DT1-16 塔基基础浇筑. 35KV集电线路: AT2-10、AT2-14、AT2-12. 支线导线展放.				
检查发现的问题	K06#机位 650吨吊车组装完成. 37#机位修路. 事故隐患安全现场联合检查. 基坑临边防护不到位. 塔筒连接部位未做接地, 设备成品保护.				
处理措施、意见、结果	下发监理通知单022号, 要求施工单位整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	赵永辉		总监签阅	徐耀志	