

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年07月21日 星期二	气候	晴	气温	16-31℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 吊车6台、挖机1台、铲车1台。					
施工部位 进度情况	35KV集电线路: D6基坑开挖. CD28#支模. D8、D10浇筑 B3至B7导线展放。				
检查发现的问题	K03+1号机位吊车组装。 F02#机位吊车组装 F21#机位风机验收。 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵焕柱	总监签阅	张耀光		