

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月1日	星期	二	气候	晴	气温	14-19.
监理单位动态:	刘瑞杰			材料进场、取样见证、合格情况: 钢结构材料进场.			
施工方人员动态:	王入.						
施工机械动态:	无.						

施工进度情况	1. 钢架基础支模砌砖墙施工. 2. 瓦工砌筑. 3. 2#厂房瓦工架安装.
--------	--

检查发现的问题	进场材料中压块与图纸不符.
---------	---------------

处理措施、意见、结果	已对施工单位下发监理工作通知单, 03. 要求整改.
------------	----------------------------

协调内容或其他	无
---------	---

记录人	刘瑞杰	总监签阅	徐耀生.
-----	-----	------	------