

监 理 日 志

工程名称:

日期	2008年 11月 3日 星期六	气候	晴	气温	10-25
监理人员动态: 谢冬林, 刘瑞生.			材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态: 20人.					
施工机械动态: 搅拌机.					
施工部位 进度情况	1. 物资基础双层浇筑. 2. 1#厂房屋顶改点, 夹心试装. 3. 2#厂房进行加固.				
检查发现的问题	1. 部分施工工人未戴安全帽. 2. 现场无安全文明施工标志. 3. 临时用电线路安装不规范.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工工人佩戴. 2. 要求施工单位设立相关标识牌.				
协调内容或其他	召开第一次监理例会.				
记录人	刘瑞生	总监签阅	徐耀生		