

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 11 月 7 日 星期 五	气候	中雨	气温	10°-18°
监理人员动态:	谢冬林, 刘瑞生	材料进场、取样见证、合格情况: 导轨进场			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	吊车				
施工部位进度情况	1. 导轨进场卸货、吊装。 2. 基础施环雨水施工。				
检查发现的问题	1. 吊车机臂无安全防护标识牌。 2. 厂房屋顶未安装吊钩平台, 存在安全隐患。 3. 箱变基础坑内积水未清理。				
处理措施、意见、结果	已向监理单位要求刘工必须做好相关问题整改。				
协调内容或其他	无。				
记录人	刘瑞生	总监签阅	刘瑞生		