

监 理 日 志

工程名称: 江苏永新股份有限公司5MW分布式光伏发电项目

日期	2018年12月26日 星期三	气候	雨	气温	6℃-10℃
监理人员动态: 王磊、王明宝、谢林林		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 一二次设备整改. 2. 其它因雨未施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 对现场一二次设备整改进行监督. 2. 整理监理资料, 学习相关规范.				
记录人	王磊	总监签阅	徐耀生		