

监 理 日 记

日期：2018 年 12 月 15 日

天气：阴

星期：六 气温：5-10℃

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 8 点现场巡视 2. 在现场发现高压电缆施工后有垃圾在厂区道路上未及时清理，现场已要求清理。 3. 检查屋顶已安装的组件、桥架螺丝是否拧紧。 4. 资料整理		
施 工 情 况	1、电缆桥架安装 2、组件安装 3、箱逆变测绝缘 4、一次二次设备接线，做线标 5、下跨桥架安装 6、高压电缆头制作 7、气象安装 8、光纤敷设		
其 它 事 项	施工人数 51 人 吊车 1 台 焊机一台		
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣			