

监 理 日 记

日期：2018 年 12 月 17 日

天气：晴

星期：一 气温：1-13℃

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 8 点现场巡视 2. 检查两个屋顶的电缆敷设人员是否正确佩戴安全带。 3. 检查屋顶已安装的组件，发现模块车间屋顶已安装的组件表面有脚印，下监理通知单 1 份。 4. 检查已敷设的电缆外皮是否完好。 5. 资料整理	
施 工 情 况	1、电缆桥架安装 2、组件安装 3、1x4 电缆敷设 4、2x70/50 电缆敷设 5、10KV 汇集站内空调安装 6、一二次设备挂线标	
其 它 事 项	施工人数 45 人	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		