

监 理 日 记

日期：2018年12月30日

天气：小雪

星期： 日 气温： 0-3℃

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1、八点半现场巡视2、检查模块车间组件安装，接线，接地线安装。3、检查模块车间屋顶接地扁铁焊接，发现焊接人员未配戴防护用具，现场已要求整改。4、监理资料整理
施 工 情 况	<ol style="list-style-type: none">1、模块车间组件安装2、模块车间接地扁铁焊接3、工艺车间组件安装、电缆敷设4、联合车间电缆敷设
其 它 事 项	施工人数：35 焊机一台
本日现场监理人员 南玉荣	
记录人：南玉荣	