

监 理 日 记

日期：2018 年 12 月 5 日

天气：多云转小雨

星期：三 气温：9~12

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上和谢工去现场检查巡视，发现有个别接地线螺丝未拧紧，已要求整改并逐一检查。 2. 下午组件到货 49 块，开箱验货。 3. 监理资料整理。	
施 工 情 况	1、工艺管预制车间组件接地线连接 2、联合车间屋顶导轨安装 3、夹具组装	
其 它 事 项	施工人数 19 人	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		