

监 理 日 记

日期：2019 年 1 月 12 日

天气：阴

星期：六 气温：2--7℃

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、八点现场巡视 2、检查模块车间安装的组件压块 3、检查工艺车间接地扁铁焊接处做防腐，桥架盖板安装，发现有个别螺丝未紧固到位，现场已要求整改。		
施 工 情 况	模块车间组件压块安装，观光梯焊接 工艺车间接地扁铁焊接处做防腐 工艺车间桥架盖板安装 联合车间组件压块安装		
其 它 事 项	施工人数：20 人		
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣			