

监 理 日 记

日期：2019 年 1 月 14 日

天气：晴

星期：一 气温：3--9℃

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、八点现场巡视 2、检查模块车间接地扁铁焊接，发现扁铁有部分地方脱锌，现场已要求做防腐。 3、检查工艺车间清洗系统安装 4、检查联合车间组件安装		
施 工 情 况	模块车间组件压块安装， 工艺车间接地扁铁焊接处做防腐、清洗系统安装 工艺车间桥架盖板安装 联合车间组件压块安装 模块车间接地扁铁焊接、电缆敷设		
其 它 事 项	施工人数：20 人 焊机两台		
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣			