

监 理 日 记

日期：2019 年 1 月 19 日

天气：阴

星期：六 气温：2--9℃

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、八点半现场巡视 2、检查联合车间组件安装接线 3、检查模块车间清洗系统安装 4、在巡视中发现模块车间电缆桥架个别螺丝有锈蚀，现场已要求跟换 5、工艺车间下挂桥架螺丝未紧固到位，已要求整改	
施 工 情 况	接地焊接，接地扁铁固定 联合车间组件安装 联合车间 4 平方电缆敷设，桥架连接片安装	
其 它 事 项	施工人数：17 人	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		