

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚口70MW渔光互补光伏项目.

日期	2019 年 1 月 4 日 星期五	气候	晴	气温	1-7℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 86人 施工机械动态: 叉车2辆 吊车1辆		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工部位进度情况	2#方阵支架组件安装. SVG 围栏安装. SVG 围栏安装				
检查发现的问题	3#方阵支架、组件安装. 6#方阵支架安装. 6#方阵支架安装. 7#支架安装 8# ^{组件} 支架安装.				
处理措施、意见、结果	巡视: 光伏区巡视发现 组安装抱箍时未按照图纸施工, 要求施工单位进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅	刘坡		