

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区古林街马棚470MW渔光互补光伏发电项目

日期: 2019年3月5日 星期三

气候

晴

气温

8-10℃

监理人员动态:

4人

施工方人员动态:

3人

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工
部位
进度
情况

巡视检查光伏区
发现个别组件由于大风天气,螺栓松动,
通知施工单位尽快安排人员紧固

检查
发现
的问题

处理
措施
、意见
、结果

协调
内容
或其他

通威集团光伏工程部领导现场检查工作

记录人

程强强

总监签阅

刘士发