

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区古林街厚村07044p海文光伏发电项目

日期	2019年4月28日星期日	气候	阴	气温	19℃-11℃
监理单位动态: 1	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 2					
施工机械动态: 2					
施工部位进度情况	清理现场施工材料				
检查发现的问题	巡视光伏区。 抽检光伏区支架镀锌层符合设计要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	毕足贤	总监签阅	孙士发		

