

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月19日 星期 五	气候	阴.	气温	8~15°
监理人员动态:	刘瑞生	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	28人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 试验单位做高压试验. 5. 高压电缆头制作. 2. 电缆桥架安装. 3. 低压电缆放线. 4. 二次回路调试.				
检查发现的问题	个别桥架安装不垂直.				
处理措施、意见、结果	现场已整改完成				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞生	总监签阅	董牙明.		

