

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月20日 星期四	气候	晴	气温	6-12
监理单位动态:	刘瑞杰		材料进场、取样见证、合格情况 无		
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 低压电缆放线。 2. 试验单位对高压柜试验。 3. 光伏电缆放线完成。				
检查发现的问题	部分夹头不紧固未使用直钩型夹头。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞杰	总监签阅	黄自明		