

监 理 日 志

工程名称:							
日期	2018年12月21日	星期	五	气候	晴	气温	3~9℃
监理单位动态:	刘瑞杰			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人						
施工机械动态:	无						
施工部位进度情况	1. 低压电缆放线, 桥架安装. 2. 二次线接线, 台架调试, 试程(高压).						
检查发现的问题	1. 高空作业人员未系安全带, 未戴安全帽. 2. 电缆未使用双指套管.						
处理措施、意见、结果	1. 现场已严格要求施工方加强安全管理, 对 ^不 安全行为零容忍. 2. 要求施工方对其 ^不 进行整改.						
协调内容或其他	无						
记录人	刘瑞杰			总监签阅	董宇明		