

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月27日 星期三	气候	小雨	气温	1-6℃
监理单位动态:	刘瑞杰	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 对低压电缆绝缘进行测试。 2. 对项目进行初期质量、安全检查。				
检查发现的问题	1. 电缆弯曲半径不合格 2. 穿线管未紧固 3. 部分工具不牢固 4. 未使用双指手套等(电缆)				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位尽快整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞杰	总监签阅	苗宇明		