

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月9日 星期四	气候	晴	气温	13-25℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 屋面进行补漏; 2. 电缆沟盖板敷设.				
检查发现的问题	在巡视过程中发现个别桥架盖板用塑料扎带捆扎, 要求现场立即整改.				
处理措施、意见、结果	将严禁使用塑料扎带, 统一换成不锈钢扎带.				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明		