

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂房屋顶55mwp分布式光伏发电项目

日期	2018年12月1日星期六	气候	晴	气温	5~21℃
监理单位动态:	李东洲		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	浇筑 光伏支架基础排布中。 11#、8#屋面 4#箱变检修平台支模。 5#箱变SVG汇集箱二次设备箱基础已完成。				
检查发现的问题	浇筑的4#光伏支架基础出现破损、蜂窝、变形等现象。				
处理措施、意见、结果	光伏支架基础问题已于11月通知单001下发，尽快整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	李东洲		总监签阅	苗守刚	