

# 监 理 日 志

工程名称: 岳峰电厂尾项5.5MW分布式光伏发电项目

|            |                                                              |    |                                        |     |      |
|------------|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|-----|------|
| 日期         | 2018年12月7日星期五                                                | 气候 | 阴                                      | 气温  | 5~8℃ |
| 监理人员动态:    | 李东洲                                                          |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>光伏支架进场<br>合格证等证件齐全. |     |      |
| 施工方人员动态:   | 7人.                                                          |    |                                        |     |      |
| 施工机械动态:    | 2车                                                           |    |                                        |     |      |
| 施工部位进度情况   | 焊接过路电缆管、<br>过路电缆管道敷设                                         |    | 光伏支架卸车                                 |     |      |
| 检查发现的问题    | 临时用电电线未架空                                                    |    |                                        |     |      |
| 处理措施、意见、结果 | 已整改                                                          |    |                                        |     |      |
| 协调内容或其他    | 会同入场施工机械: 2车<br>会同入场施工人员 7人. 管理人员 1人.<br>今日安全生产、文明施工均在可控范围内. |    |                                        |     |      |
| 记录人        | 李东洲                                                          |    | 总监签阅                                   | 肖宇明 |      |