

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂5JWP分箱式光伏发电项目

日期	2018年12月17日 星期一	气候	晴	气温	2~16℃	
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏支架入场2车 已测试镀锌层厚度。					
施工方人员动态:						41人
施工机械动态:						叉车
施工进度情况	8#屋面垂直桥架盖板安装完毕。 SVG二次汇集站已调试完成。 耐压试验已完成。 7#屋面基础支模。					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	今日入场施工机械: 叉车1台。 今日入场施工人员41人, 管理人员2人。 今日安全生产, 文明施工均在可控范围内。					
记录人	李守明		总监签阅	李守明		