

监 理 日 志

工程名称: 锦县发电厂500kV母线分接式老线发电项目

日期	2019年5月30日 星期四	气候	雨	气温	18 ~ 30℃
监理人员动态:	李守时		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	无				

施工部位进度情况: 科技楼垂直桥架内电缆整理固定完成。
1号箱更换后为高压电缆耐压实验完成

检查发现的问题: 无

处理措施、意见、结果: 无

协调内容或其他: 1. 2#A组电缆机械: 无
2. 2#B组电缆人员: 1人
3. 2#安全生交文明施工作业牌挂范围办

记录人	李守时	总监签阅	高守时
-----	-----	------	-----