

监 理 日 志

工程名称: 丹阳凯伦铝业 5.5MW 光伏发电项目

日期	2019 年 3 月 15 日 星期 五	气候	晴	气温	20-7℃
监理单位动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态: 26 人 3 管理					
施工机械动态: 吊车一辆					
施工部位进度情况	1. 电缆沟盖板预制 2. 桥架盖板铺设 3. 接地扁铁吊运、搬运				
检查发现的问题	4. 垂直电缆绑扎、桥架盖板铺设 1. 电缆沟内自路延至落不 2. 多条组件未收起 3. 接地扁铁直接吊于屋面未压				
处理措施、意见、结果	要求立即整改, 并对已出现的东方进行修复				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝旭	总监签阅			