

监 理 日 志

工程名称: 2#加气块流水养护 2#加气块流水养护

日期	2018年12月19日 星期三	气候	晴	气温	3℃~12℃
监理人员动态: 姜振东 巡视		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 21人					
施工机械动态: 吊车一辆					
施工部位进度情况	1. 加气块流水养护 2. 屋面混凝土支墩吊运、组拼吊运				
检查发现的问题	3. 支架搬运、分散 4. 支架多装完成0.3m 检查发现个别支墩有斜面、缺角现象。				
处理措施、意见、结果	要求斜面、缺角的支墩禁止使用, 不得安装支架。				
协调内容或其他					
记录人	姜振东	总监签阅	徐耀东		