

监 理 日 志

工程名称: 江苏太邑通和水利工程有限公司 1.35MW 卧式水轮机组

日期	2018年 11月23日 星期日	气候	阴	气温	4~16℃
监理人员动态: 吴振东			材料进场、取样见证、合格情况 母线槽到货 开关柜到货 (3台)		
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态: 吊机一辆					
施工进度情况	1. 母线槽到货卸货 2. 组件安装完成 20米				
检查发现的问题	3. 电缆敷设完成 60米 4. 桥架安装完成 20米 5. 开关柜就位				
处理措施、意见、结果	今日对电缆吊运度放, 敷设进行了 了监理旁站检查; 对组件安装进行了 查, 现场交验, 质量可控.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	徐银东		