

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: -2°~6°

日期: 2018 年 12 月 13 日

星期: 星期四

工程名称: 江苏泰州众品 1.5MW 分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 巡视冷藏车间支架立柱安装.
2. 巡视屠宰车间屋顶桥架安装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 支架立柱材料进场
2. 吊装支架立柱.
3. 冷藏车间屋顶支架立柱安装完成

其
它
事
项

经巡视冷藏车间屋顶发现有部分支架螺栓有生锈, 已告知更换。

本日现场监理人员

李连山

记录人: 李连山

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明