

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 15 日

星期: 星期六

工程名称: 江苏泰州众品 1.5MW 分布式光伏发电项目

天气: 晴
气温: 0°~7°

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视冷藏车间屋顶支架立柱安装.
2. 现场巡视分割车间屋顶支架立柱安装.
3. 巡视屠宰车间屋顶支架立柱安装.
4. 巡视冷却车间屋顶支架立柱安装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 冷藏车间屋顶支架立柱安装完成.
2. 分割车间屋顶支架立柱安装.
3. 屠宰车间屋顶支架立柱安装.
4. 冷却车间屋顶支架立柱安装完成.

其
它
事
项

经巡视, 冷藏车间屋顶有极个别螺栓生锈,
已告知现场更换.

本日现场监理人员

李进明

记录人:

李进明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明